

**Gmina Radomin  
Radomin 1a  
87-404 Radomin**

RIG.271.7.2.2011

**Wyjaśnienie-uzupełnienie z dnia 14.10.2011r.**

do treści

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

z dnia 07.10.2011r.- Ogłoszenie Nr 325916-2011 z dnia 07.10.2011r.  
dla zadania p.n.

**„Modernizacja drogi gminnej- dojazdowej do gruntów rolnych, o długości  
1,000 km w miejscowości Płonne gmina Radomin”**

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 38 ust.2 i art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych-( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zmian.) w związku z zapytaniami skierowanymi przez wykonawcę, do Zamawiającego – Gminy Radomin, nie ujawniając źródła zapytania, **udzielam wyjaśnień i dokonuję uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** dla wykonania zadania określonego powyżej, w następujący sposób:

**Pytanie Wykonawcy:**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie jak wyżej, prosimy o wyjaśnienie nieścisłości w zapisach:

- rozdział IV. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia oraz informacji o możliwości składania ofert częściowych pkt 1 „Przedmiot zamówienia”, w którym mowa o wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej na warstwie odsączającej. Natomiast w pkt 2 „Charakterystyka i zakres zamówienia p.pkt 1 i 2” Nawierzchnia jezdni” zapisano wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o łącznej grubości warstwy 10cm.
- Rysunek „Konstrukcja nawierzchni” przewiduje ułożenie 10cm warstwy podbudowy z kamienia łamanego na istniejącej podbudowie.
- Kosztorys ofertowy w poz. 3 i 4 przewiduje wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego: poz. katalogowa KNR 2-31 0114/3 i 0114/4.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Do obliczenia wartości oferty w oparciu o załączony kosztorys ofertowy oraz tabelę elementów scalonych, dla poz. 3 i poz. 4 kosztorysu należy przyjąć warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego. Jest to zgodne z zapisem w opisie technicznym pkt 4.2 lit. b) oraz rysunkiem „Konstrukcja nawierzchni.Przekrój A-A”**

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi uzupełnienie- określenie, a nie stanowi modyfikacji treści SIWZ, w rozumieniu przepisów wymienionej powyżej ustawy, ponieważ nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.  
**Niniejsze uzupełnienie nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.**

Treść niniejszego wyjaśnienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: [www.bip.radomin.pl](http://www.bip.radomin.pl) ⇒ Menu przedmiotowe ⇒ „**przetargi zamówień publicznych**” skierowane do potencjalnych wykonawców, jako odpowiedź na zadane pytanie, bez ujawniania źródła zapytania.

Radomin, dnia 15.04.2011r.

**Wójt Gminy Radomin**

**inż. Piotr Wolski**