



ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA – RT (INSTALCOMPACT)

- A - MODA NAPOWIERZONA
- B - SPUŚ POPLUCZYN
- C - -11- ↑ FILTRATU
- D - POWIETRZE DO PŁUKANIA FILTRÓW
- E - MODA UZDATNIANA
- F - -11- PŁUCZNA

16.	Zbiornik kontrolno-pomiarowy
15.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
14.	Rozdzielnia główna
13.	Rozdzielnia technologiczna
12.	Nodomierz MN 150 NKD - wody pitocznej
11.	Nodomierz MN 125 NKD - wody za zestawem hydroforowym
10.	Nodomierz MN 80 NKD - wody surowej
9.	Nodomierz MN 80 NKD - wody uzdatnionej
8.	Rozdzielnia pneumatyczna
7.	Zestaw chloratora - przeźrocz
6.	Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 4, 18, 60/5, 5kW TP100-240/2/7, 5k
5.	Zestaw dmuchawy D1C-83H/5, 5 kW
4.	Zestaw sprężarki
3.	Zestaw aeracji A1C1200
2.	Zestaw aeracji A1C1200
1B.	Zestaw filtracyjny F1C/108/6158 - odmanganianie
1A.	Zestaw filtracyjny F1C/108/6158 - odżelazianie
1p.	Elementy
Miejscowość: SZCZUTOWO gm. Radomin	
Nazwa rysunku:	

Imię i nazwisko	
Miejscowość: SZCZUTOWO gm. Radomin	
Nazwa rysunku	
STACJA UZDATNIANIA WODY	

UKŁAD SIECI TN-C-S

ZUT - PROBUDNI - Bydgoszcz		
Opis: BUDOWA UJECIA WODOC. ETAP I.		
Temat: INSTAL. EL. DLA POTRZEB AUTOMATYKI		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Pościeć
Prekwalifikacja	INŻ. E. PUCZYŃSKI	<i>[Signature]</i>
Gr. wykonawcy	NB-7210/184/180	
Typ armatury	MGR INŻ. K. STĘŻELECKI	<i>[Signature]</i>
	WBU I A 60/70	
		11 2007 R
		6