

Radomin 1a

87-404 Radomin

ROZ.271.5.2020.EP

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania dla zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin”. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.07.2020 r. i otrzymało nr 558561-N-2020.

W związku z zapytaniem skierowanym przez Wykonawców do Zamawiającego – zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla wykonania zadania określonego powyżej, w następujący sposób:

1. Czy Zamawiający dopuszcza użycie konstrukcji gruntowej o innym kącie nachylenia niż 35 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie konstrukcji wsporczych posadowionych na gruncie o kącie nachylenia od 30 do 35 stopni.

2. Czy Zamawiający dopuszcza użycie konstrukcji gruntowej o poziomym układzie modułów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie konstrukcji wsporczych posadowionych na gruncie o poziomym układzie modułów.

3. Czy Zamawiający dopuszcza użycie konstrukcji na dachy płaskie o innym kącie nachylenia niż 20 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający w dokumentacji projektowej określił kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych dla poszczególnych instalacji.

4. Czy Zamawiający dopuszcza użycie konstrukcji na dachy płaskie o poziomym układzie modułów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie konstrukcji wsporczych na dachy płaskie o poziomym układzie modułów.

Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski

/podpis kierownika Zamawiającego/